



23 יוני, 2019

כ' סיון, תשע"ט

סימוכין: 20048:

הבהרה מס' 4

מענה לשאלות הבהרה – מכרז פומבי 17/2019 – מערכות מתח נמוך שכונת "נאות אפק" בקריית ביאליק

מס'ד	מס' עמוד בחוברת המכרז	סעיף במכרז	שאלה	תשובה
1	עמ' 2	בכתב הכמויות סעיפים 18.02.070 ו-18.02.080	מצוין בסעיף " מצלמת IP... לחילופין מצלמת HD" האם הכוונה היא שהמציע יכול לבחור אם להציע מצלמות IP (מבוססות תשתית רשת) או לחילופין להציע מצלמות HD אנלוגיות (מבוססות תשתית קואקס) ?	לא רק IP
2	עמ' 2	בכתב הכמויות סעיפים 18.02.070 ו-18.02.080	אנו מבקשים להציע מצלמות 25FPS/30 FPS שכן זהו קצב ההקלטה המקובל ברוב המצלמות בשוק במקום מצלמות עם קצב הצפייה שצוין FPS40 המעמיס עלויות גבוהות על המזמין.	מאושר
3	עמ' 2	בכתב הכמויות סעיפים 18.02.070 ו-18.02.080	מבקשים להבהיר כי לא יאושרו מצלמות מחברות מדבקה (OEM) אלא רק מצלמות מחברות מוכרות המשווקות בארץ ובכמה מדינות בעולם.	מאושר
4	עמ' 2	בכתב הכמויות סעיף 18.03.030	תמחר שירותי מוקד (באחריות המזמין) לא ברור האם נדרש לתמחר סעיף זה? אם כן באיזה אופן ? שירותי מוקד חודשיים/ שנתיים? מה יכללו שירותי המוקד? אנא פרטו.	אין צורך
5	עמ' 2-3	פרק 18.02 מערכות טמ"ס בכתב הכמויות	על מנת למנוע "זריקת" אחריות והאשמות על טיב הפעולה וההתקנה במהלך הביצוע בין הזוכה במכרז זה לבין הזוכה במכרז "מכרז פומבי 16/2019 - מכרז תשתיות תקשורת וציוד אקטיבי", נבקשם לאפשר לזוכה במכרז המתח נמוך להתקין ולבצע ולתחזק את כלל הציוד (מתגים, ארונות וכו') וכן התשתיות (כבלים סיבים וכו') הקשורים למערכת הטמ"ס כנהוג במכרזים מסוג זה וכמובן לתמחר זאת בהתאם.	לא מאושר
6	עמ' 3	מסמך ג' – הסכם התקשרות סעיף 0.8 א'	נבקש להבהיר כי התשלום יבוצע לפי הכמות שתותקן בפועל (מכפלת הכמות שתותקן בפועל במחירים הנקובים בכתב הכמויות)	המכרז הינו מכרז למדידה ובהתאם לכתוב במסמכי המכרז.
7	כללי	כללי	לטובת ייחוס ניסיון המציע לרבות הדרישות האחרות, נבקשם לקבוע כי ניתן יהיה לייחס ניסיון גם לחברות קשורות ובלבד שמדובר באותה קבוצה הפועלת תפעולית ועסקית כיחידה אחת. הדבר אף תואם את הנחיית החשב הכללי 7.4.1.2 בדבר קביעת תנאים להשתתפות במכרז – סעיף 2.11	בנושא תשתיות תקשורת הנ"ל מקובל להפעיל קבלן משנה, בנושא ציוד אקטיבי, טמ"ס, אזעקה ומרכזייה לא מאושר להפעיל קבלן משנה.
8	עמ' 2	בכתב הכמויות סעיף 18.02.070 וסעיף 18.02.080	האם מדובר במצלמת צינור(איו אנטי ונדל K10) או האם מדובר במצלמת כיפה אנטי ונדל עם K10 עם תוספת זרוע לקיר?	מדובר על מצלמת צינור מתכת עם זרוע מתאימה שהיא אנטי ונדל
9	עמ' 3	בכתב הכמויות תת פרק 18.04- מרכזיה	לא מופיע דגם או יצרן מבוקש, כמו כן בפרק מפרט טכני לא מופיע כל פרט על הציוד המבוקש	בנושא המרכזיה- לא הוגדר יצרן מאחר וקיימים פתרונות רבים בתחום המרכזיות.
10	עמ' 2	בכתב הכמויות סעיף 18.03.050	האם חבור למוקד חיצוני או חייגן או מתאם סולרי?	גם וגם.





מס' סידורי	שאלה	תשובה
1	נושא תשתיות למצלמות מופיע במכרז 16/2019, התקנת המערכות רק לאחר סיום התשתיות, האם נלקח בחשבון?	בוודאי שהתקנת אביזרי הקצה הינה לאחר ביצוע עבודת התשתית
2	בקשות לשינויים/ תוספות/ מחיקות במסמכי המכרז כולו.	החוזה והמסמכים ו/או נספחים ו/או הטפסים הם חלק ממסמכי המכרז כפי שפורסמו ולא ניתן בשלב זה לשנותם.
3	האם ניתן לדחות את ההגשה במס' ימים נוספים?	מועד ההגשה המקורי היה ב 24.06.2019, המועד הוארך לתאריך 26.06.2019, מועד זה הינו סופי .

בברכה,
אורן דרור
ראש מנהלת פרויקטים

העתק: יועמ"ש- עו"ד יעקב לירז

