



25 יולי, 2019

כ"ב תמוז, תשע"ט

סימוכין: 21879

### הבהרה מספר 3

#### מכרז מס' 25/2019 לקבלת הצעת מחיר עבור תכנון, ליווי ביצוע ופיקוח עליון בפרויקט

#### "בניין העירייה החדש" בקריית ביאליק

1. **שאלה** : במסמך ג' סעיף 3.5 – לא ברור מה קשור נושא LET למכרז זה?  
**תשובה** : השלמת כיסוי / הגברת אות בשטחים מתים כדוגמת גרעין מבנה וקומות תת"ק.
2. **שאלה** : במסמך ג' סעיף 3.6 – בקרת תנועה, למה הכוונה?  
**תשובה** : כניסה ויציאה של עובדים ומבקרים במבנה, כניסה/יציאה של כלי רכב לחניה וכיו"ב.
3. **שאלה** : במסמך ג' – התראה, למה הכוונה?  
**תשובה** : התראות סכנה וחירום לרבות התראות פתיחת דלת יציאת חירום, התראות ריכוז גזים רעילים במבנה תת"ק וכיו"ב.
4. **שאלה** : במסמך ג' – אור קול, למה הכוונה?  
**תשובה** : חיווי אור קולי של התראות ומסרים לציבור עם מוגבלויות שמע וראייה.
5. **שאלה** : מערכות כריזה וגילוי אש מתוכננות לרוב ע"י יועצי חשמל ולא תקשורת.  
**תשובה** : מערכות כריזה חייבות תקשורת כדי לתפקד ולהעביר מידע בזמן אמת.
6. **שאלה** : אין התייחסות במכרז לקבלני/יועצי משנה- אודה לבדיקתכם האם ניתן?  
**תשובה** : המציע נדרש לתת מענה מפורט ומלא לתכולת העבודה הנדרשת. ככל שהמציע מעוניין להפעיל קבלני/יועצי משנה נוספים אזי הם יועסקו תחתיו במסגרת הצעת המחיר הכוללת של המציע.
7. יש לצרף הבהרה זו חתומה להצעת המציע.

בברכה,

כנען קוואס

ראש מנהלת הפרויקט

העתק :

יועמ"ש חכ"ל

חתימת המציע: